



Jugendfeuerwehr Harsefeld

Gegründet 1971



Harsefelder Jugendfeuerwehr KuppelCup Am 14. Oktober 2023

Regeln:

- Ein Team besteht aus 5 Jugendfeuerwehrkameradinnen / -kameraden (Maschinist, Wassertrupp, Schlauchtrupp) die nach FWDV3 eine 4-teilige Saugstrecke aufbauen
- Getragen wird die persönliche Schutzausrüstung (ohne Feuerwehrleine und Breitgurt) - getragen werden müssen Jugendfeuerwehrhandschuhe nach DIN EN 388
- Zwei Teams starten parallel. Das Startsignal (Beginn der Zeitnahme) wird vom Wettkampfleiter gegeben (akustisches Signal nach Countdown)
- Vor dem Start müssen alle Teammitglieder aufrecht an ihren entsprechenden Positionen an bzw. über der Saugleitung stehen. Ein vorzeitiges Berühren der Saugleitung / des Saugkorbes ist unzulässig
- Die Saugleitungen müssen vor dem Start min. 4 cm (Flanschfläche zu Flanschfläche) auseinander liegen.
- Der Saugkorb liegt mit der Kupplung nach oben vor dem ersten Saugschlauch
- Das Kuppeln der Saugleitungen muss auf Knöchelhöhe erfolgen
- Zum Sichern der Saugleitung ist ein Mastwurf mit Spierenstich und min. 2 Halbschläge erforderlich
- Die Zeit wird automatisch nach Betätigung des Buzzers gestoppt. Erst nach dem Kommando „Saugleitung zu Wasser“ darf der Saugkorb den Boden berühren und erst danach gilt es den Buzzer zu drücken
- Das Team mit der schnelleren Gesamtzeit, bestehend aus der Durchgangszeit und der Anzahl an Strafsekunden, gewinnt die Runde
- Der Maschinist darf die Saugleitung erst beim Kommando „Saugleitung hoch“ durch den Wassertruppführer übertreten und berühren
- Das Material wird vom Ausrichter gestellt. Eigene Halteleine und Ventilleine dürfen von dem jeweiligen Team mitgebracht und verwendet werden
- Nach Beendigung des Durchlaufes darf die Saugleitung erst nach Freigabe der Wettbewerbsrichter angefasst und auseinander gebaut werden (das jeweilige startende Team baut sein Material selbst auf)
- Um den Altersunterschied zwischen den jüngeren und älteren Mannschaften zu berücksichtigen, wird bei jeder Mannschaft das durchschnittliche Alter als Strafsekunden auf das Ergebnis addiert.



Jugendfeuerwehr Harsefeld

Gegründet 1971



Fehlerkatalog:

Saugleitung vor Startsignal berührt (Frühstart)	5 Strafsekunden
Beim Kuppeln rückwärtsgelaufen (Heraustreten der Gruppe muss einheitlich sein)	5 Strafsekunden
Mastwurf / Spierenstich falsch oder nicht gemacht	10 Strafsekunden
Halbschlag falsch oder nicht gemacht (falsch ist – hängt nicht im vorderen Drittel vor der Kupplung oder die Leine hängt zu weit durch (50cm))	10 Strafsekunden
Ventilleine nicht angebracht	5 Strafsekunden
Maschinist hat die Saugleitung vor dem Befehl „Saugleitung hoch“ übertreten oder angefasst	5 Strafsekunden
Maschinist hat zu früh „fertig“ gesagt	5 Strafsekunden
Offenes Kupplungspaar nach Beendigung des Durchlaufes	20 Strafsekunden
Buzzer zu früh gedrückt („Saugleitung zu Wasser“ nicht gesagt / Saugkorb hat nicht die Wasserfläche / Zielfläche berührt)	20 Strafsekunden
Saugleitung liegt vor dem Betätigen des Buzzers nicht in der markierten Wasserfläche	20 Strafsekunden
Saugleitung wurde vorgekuppelt (zusammenschieben der Saugleitung) oder Saugleitung wurde auf dem Boden gekuppelt (nicht auf Knöchelhöhe)	20 Strafsekunden
Falschen Buzzer gedrückt	Disqualifikation
Saugleitung wurde vor der Freigabe des Wettbewerbsrichter abgebaut	Disqualifikation